

**ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA ALUNIȘ
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA nr. 70
din 24.11.2022**

***privind implementarea proiectului „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ
ÎN COMUNA ALUNIȘ, JUDEȚUL MUREȘ”***

Consiliul Local al comunei Aluniș întrunit în ședința extraordinară din data de 24.11.2022,

Văzând:

- Referatul de aprobare nr. 4965/18.11.2022 al primarului Comunei Aluniș;
- raportul de specialitate înregistrat sub nr.4966/18.11.2022;
- avizul favorabil al Comisiei pentru activități social culturale, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, înregistrată sub nr.4975/21.11.2022,

Având în vedere prevederile:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Aluniș, aprobat prin HCL nr.51/21.10.2019;
- art. 129 alin. (2) lit.b) și lit. d), alin. (7) lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Ghidul Specific privind accesarea fondurilor europene nerambursabile în cadrul PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ- COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI – II - EXTINDERE SISTEMELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN AGLOMERĂRI MAI MARI DE 2.000 DE LOCUITORI ECHIVALENȚI, PRIORITIZATE PRIN PLANUL ACCELERAT DE CONFORMARE CU DIRECTIVELE EUROPENE;
- prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2022 pentru proiectul „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA ALUNIȘ, JUDEȚUL MUREȘ” care se va depune în cadrul programului Ghidul Specific privind accesarea fondurilor europene nerambursabile în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C1 – Managementul Apei – II - Extinderea Sistemelor de Apă și Canalizare în Aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, Prioritizate prin Planul Accelerat de Conformare cu Directivele Europene;

În temeiul prevederilor din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, coraborate cu prevederile art.139 și art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă implementarea proiectului "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA ALUNIȘ, JUDEȚUL MUREȘ", denumit în continuare Proiect, ce va fi depus pentru obținerea de finanțare nerambursabilă în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – COMPONENTA C 1.

Art.2. Se confirmă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA ALUNIȘ, JUDEȚUL MUREȘ”.

Art.3. Cheltuielile aferente Proiectului vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Planului Național de Redresare și Reziliență, potrivit legii.

Art.4. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției, funcționarea la parametri proiectați și întreținerea investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art.5. Se va asigura cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice.

Art.6. Numărul de locuitori deserviți de proiect este de 3197 locuitori, conform rezultatelor finale ale recensământului Populației 2011 privind populația localităților Aluniș, Lunca Mureșului și Fițcău din Comuna Aluniș, județul Mureș.


Art.7. Se aprobă caracteristicile tehnice ale proiectului, conform Anexei, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.8. Se împuternicește Primar Kristof Jozsef-Loránt să asigure relația Comunei Aluniș cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în derularea proiectului.


Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează primarul comunei Aluniș.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Aluniș în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Aluniș, Instituției Prefectului județul Mureș, și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei și publicarea pe pagina de internet a Primăriei Aluniș la adresa <https://www.primaria-alunis.ro/>.

Președinte de ședință,
Kocsis Zoltan, consilier local



Contrasemnează,
p. Secretar General,
Kocsis Andras



Anexa nr. 1 la H.C.L. ALUNIȘ nr. 70 /24.11.2022

CARACTERISTICI TEHNICE AFERENTE INVESTIȚIEI
“EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN
COMUNA ALUNIȘ, JUDEȚUL MUREȘ”

Anexă la H.C.L. ALUNIȘ de implementare a proiectului propus spre finanțare prin PNRR 2022/C1/I1 – COMPONENTA
MANAGEMENTUL APEI - INVESTIȚIA 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000
de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.

Elaboratorul prezentei anexe supuse aprobării în Consiliul Local ALUNIȘ

MEDIA MARKETING SRL,
Târgu Mures, str. Cuza Voda, nr. 8
office@3mc.ro, J26/436/2000, RO13261261

ing. proiectant Adrian Oțel

CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Lucrările aferente prezentului obiectiv de investiție – **EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA ALUNIȘ, JUDEȚUL MUREȘ** – sunt prezentate mai jos, conform principalilor indicatori tehnici:

Investiția a fost împărțită în trei obiecte, detaliate după cum urmează:

➤ **Obiect nr.1: Rețele de canalizare menajera in localitatea Fițcău si tronson între localitățile Fițcău - Aluniș**

- canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 200-250 [mm] – lungime retea 4.500 [m];
- conducta refulare din PEHD PE 100 Pn 10 De= 110 [mm] – 1.958 [m];
- cămine de vizitare din beton – 191 bucati;
- stație pompare ape uzate notate cu "SPAU"– 2 [buc]
- racorduri de la fiecare gospodărie in parte, realizate cu conducte din PVC Sn 4 Dn 160 mm (de la caminele de vizitare de pe traseul rețelei până la limita de proprietate), unde se va monta cate un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 400 mm si va fi prevazut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160 mm. Numarul de camine de racord este de **181 bucati**. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din fontă, clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susținere).
- conducte pentru racord de la gospodarii din PVC Sn 4 Dn 160 [mm] –1.267 [m]

➤ **Obiect nr.2: Rețele de canalizare menajera in localitatea Aluniș si tronson între localitățile Aluniș si Lunca Mureșului**

Lucrările care se propun a se realiza prin proiect in aceasta localitate sunt:

- canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 200 si 250 [mm]– lun. retea 6.908 [m];
- canalizare menajera din PEHD PE 100 Pn 10 De= 250 si 315 [mm] - 5.994 [m];
- conducta refulare din PEHD PE 100 Pn 10 De= 110 [mm] – 1558 [m];
- camine de vizitare din beton – 626 bucati;
- statie pompare ape uzate notate cu "SPAU"– 6 [buc]
- racorduri de la fiecare gospodarie in parte, realizate cu conducte din PVC Sn 4 Dn 160 mm (de la caminele de vizitare de pe traseul rețelei până la limita de proprietate), unde se va monta cate un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 400 mm si va fi prevazut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160

mm. Numarul de camine de racord este de **759 bucati**. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din fontă, clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susținere).

- conducte pentru racord de la gospodarii din PP Sn 4 Dn 160 [mm] –5.313 [m]

➤ **Obiect nr.3: Rețele de canalizare menajera în localitatea Lunca Mureșului si tronson între localitățile Lunca Mureșului si Ideciu de Jos (comuna Ideciu de Jos)**

Lucrările care se propun a se realiza prin proiect în aceasta localitate sunt:

- canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 200-250 [mm] – lungime rețea 3091 [m];
- canalizare menajera din PEHD PE 100 Pn 10 De= 250 si 315 [mm] - 4949 [m];
- conducta refulare din PEHD PE 100 Pn 10 De= 110 [mm] – 150 [m];
- cămine de vizitare din beton – 246 bucati;
- stație pompare ape uzate notate cu "SPAU"– 1 [buc]
- racorduri de la fiecare gospodarie in parte, realizate cu conducte din PVC Sn 4 Dn 160 mm (de la caminele de vizitare de pe traseul rețelei până la limita de proprietate), unde se va monta cate un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 400 mm si va fi prevazut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160 mm. Numarul de camine de racord este de **221 bucati**. Căminele de inspectie sunt prevăzute cu capace din fontă, clasa B125. Capacele se vor aseza pe o placă de beton (inel de susținere).
- conducte pentru racord de la gospodarii din PP Sn 4 Dn 160 [mm] –1.547 [m]

INDICATOR REȚEA DE APA UZATA (EXTINDERE)

- lungimea totală a **colectoarelor** de canalizare în cele trei localități este: **Ltotal = 24.91 km** (colectoare din PVC si PEHD),

Întocmit,

Ing. Adrian Otel

